

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য


কারখানার নাম	গার্নিশ সোঝেটারস লিমিটেড
ঠিকানা	Digiborabo, Rupgang, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY098
কালার কোড	

মূল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যামন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: ৩০–০৮–২০২২
১. পর্যবেষ্ফণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	"Mismatch found between structural design drawing and as constructed structure. There are no cantilever in structural drawing but we found $3[-0]x28[-0]$ cantilever in north side (grid no. C/4, C/5, C/6)."
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	"Structural engineer prepare as built structural drawing, floor load plan and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure."
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কাৰ্যক্ৰম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	07-07-790
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	"On 18–10–2020–Factory authority submitted as built drawings to DIFE on 22–November–2018. As-built drawing has not been found at site during inspection. Also no as-built drawing for extension part has been found at site during inspection. 24–01–2021, During inspection we did not found any types design drawing at factory. The factory authority submitted as build drawing to DIFE on 22–11–2018. On 24/08/2021–During inspection we did not found any types design drawing at factory. The factory authority submitted as build drawing to DIFE on 22–11–2018. 30/08/2022– Any types design & drawing has not found at factory during inspection. The factory authority submitted just a as build drawing to DIFE on 22–11–2018. But no drawing & design report has not submit to DIFE yet."



২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Corrosion found at rebar due to exposed condition.
ক্যাপ	
আহডেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সমশসীমা	
সংশোধিত	02-02-2590
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
ম্ন্তব্য	"On 18–10–2020– Protective coating for the exposed rebar has been observed during inspection. 24–01–2021, The factory authority already provied protective coating to cover the exposed rebar from corrosion. On–24/08/2021–The factory
	authority already provied protective coating to cover the exposed rebar from
	corrosion. 30–08–2022: The factory authority already provied protective coating to
	cover the exposed rebar from corrosion. "

সংযুক্তিসমূহ (২)



