

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এসকেজ প্র্যানেট
ঠিকানা	Deoliabari, konabari, Gazipur
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 291
কালার কোড	

মূল্যার্যনের ধরণ: কাঠামোণত মূল্যার্যন	পর্ববেষ্কণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Non engineering shed has been found, without proper horizontal bracing.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাডাগার	

### ১.১. কাৰ্যক্ৰম

	Building Engineer to review the adequacy of the structure. Design should be checked by the building engineer to verify the lateral stability of the shed and confirm the requirement of any bracing in the long direction. Also confirm its ability to withstand all wind loading pressure, suctions and uplift forces.
সুপারি(শর	
ভূথ্যসূত্র	
কারখানার	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the
কাৰ্যক্ৰম	recommendation be carried out?]
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	07-07-790
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
<u>মন্তব্য</u>	On 27/8/2020:No bracing (horizontal or vertical) observed at the time of inspection. They did not take any step to verify the lateral stability of the shed.

## ১.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal bracing at the roof system if required.
সুপারিশের	mistan nonzontal bracing at the roof system in required.
ত্রিশান । ভিখ্যসত্র	
— <u>"a</u> ,	
কার্থানার   	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাা</u> ধকার	
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	07-07-7940
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	শুৰু হৰ্ষনি
মন্তব্য	On 27/8/2020:They did not take any step to verify the lateral stability of the shed
	and did not install any horizontal bracing.

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Full set of structural design drawing and approval plan were not available.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগার	

#### ২.১. কাৰ্যক্ৰম Develop set of as-built drawings showing structure details, dimensions, levels, কাৰ্যক্ৰম foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2590 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা On 27/8/2020: They did not make any deed or agriment with our enlisted consultant farm to develop set of as-built drawings showing structure details, মন্তব্য dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.