



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ই এম পি ঢাকা কোং লিঃ
ঠিকানা	Nowjor, Islampur Road P.O: -Kadda Bazar, word No: 14, Zone: 4, Gazipur,
কারখানার কোড	GZP101
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১১-০৪-২০২৩
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lack of vertical and horizontal bracing in between steel column was observed.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to verify stability system and provide design for retrofitting if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will taken action as about vertical and horizontal bracing in between steel column soon as possible according to NTPA guide line.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৬-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	23.08.2020: On 21.01.2019 they submitted their structural safety report to DIFE along with as built architectural and structural report. But at the time of inspection some mismatch found between practical evidence and as built structural drawing. As structural drawing is not approved yet ,they did not install any kind of bracing. 02.09.2022: They has been got DEA approval with retrofit design from DIFE on 15-Sep-2021. They are start retrofitting work but not completed yet. 11.04.2023: They has been completed their all structural remediation work. But they are not submitted retrofit completion certificate from consultant to DIFE office yet.

সংযুক্তিসমূহ (৬)

