



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	আল ইত্তেকাক টেক্সটাইল লিঃ
ঠিকানা	Plot- 11, mohara I/A, chandgao, 451, (Chandgaon, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CHT007
কালার কোড	৯৬৯

মূল্যায়নের ধরন: [কার্টামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১৭-১১-২০২২

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	During inspection, any horizontal and vertical bracing has not been found
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to confirm requirement for lateral bracing in long direction and install horizontal bracing at the roof system if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will appoint an engineer to confirm the requirement of bracing. We shall install horizontal and vertical bracing if engineer suggest
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	23/01/2019: Design Drawing Submitted to DIFE office in December 2018 as per their statement. Need Verification 5/3/2019: Not submitted any structural document yet. 4/2/2020 They shifted from this shed building. 04/10/2020: Refer to previous comment 10/01/2021:Factory shifted to a new building and existing building found closed. 05/05/2021:Factory shifted to a new building and existing building found closed. Submitted design drawing of new building. 17-11-2022: Completed.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	During inspection, structural design drawing has not been found
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer should have to check the design and then develop set of as-built structural drawing.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already developed structural design drawing
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 23/01/2019: Design Drawing Submitted to DIFE office in December 2018 as per their statement. Need Verification 05/03/2019: Not submitted any structural document yet. 04/02/2020 They shifted from this shed building. 04/10/2020: Refer to previous comment. 10/01/2020:Factory shifted to a new building and existing building found closed. 05/05/2021:Factory shifted to a new building and existing building found closed. Submitted design drawing of new building. 17-11-2022: Completed.