



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	বয়েল রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ
ঠিকানা	Charipur, Bscic , (Feni Sadar, Feni, Chattogram)
কারখানার কোড	PCML003
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building Approval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for approval to the appropriate authority. As part of this process Building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction for 2-Story RCC Building (Rubber Machineries), Shed-01 (Rubber Machineries), Shed-02 (Boiler), Shed-03 (Rubber Machineries), Shed-04 (Staff Quarter), Shed-05 (Work-Shop), Shed-06 (Power House), Shed-07 (Gas Room), Shed-08 (Security Guard Room), Shed-09 (Store) and Shed-10 (Sulphur Storage).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ষবেষ্কণ	Technical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process Building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction for 2-Story RCC Building (Rubber Machineries), Shed-01 (Rubber Machineries), Shed-02 (Boiler), Shed-03 (Rubber Machineries), Shed-04 (Staff Quarter), Shed-05 (Work-Shop), Shed-06 (Power House), Shed-07 (Gas Room), Shed-08 (Security Guard Room), Shed-09 (Store) and Shed-10 (Sulphur Storage).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্ষবেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ষবেষ্কণ	Non-engineered Connection Joints
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The connections of column joints, Timber support and requirement of the connection plate need to be checked by the Building engineer for Shed-01 (Rubber Machineries), Shed-02 (Boiler), Shed-03 (Rubber Machineries), Shed-04 (Staff Quarter), Shed-05 (Work-Shop), Shed-06 (Power House), Shed-07 (Gas Room), Shed-08 (Security Guard Room), Shed-09 (Store) and Shed-10 (Sulphur Storage).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lateral Stability System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to verify the design of stability system. Lateral bracing is required to ensure the stability of the structure for Shed-01 (Rubber Machineries), Shed-02 (Boiler), Shed-03 (Rubber Machineries), Shed-04 (Staff Quarter), Shed-05 (Work-Shop), Shed-06 (Power House), Shed-07 (Gas Room), Shed-08 (Security Guard Room), Shed-09 (Store) and Shed-10 (Sulphur Storage).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Detailed Engineering Assessment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced for 2-Story RCC Building (Rubber Machineries), Shed-01 (Rubber Machineries), Shed-02 (Boiler), Shed-03 (Rubber Machineries), Shed-04 (Staff Quarter), Shed-05 (Work-Shop), Shed-06 (Power House), Shed-07 (Gas Room), Shed-08 (Security Guard Room), Shed-09 (Store) and Shed-10 (Sulphur Storage). See attached Scope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Detailed Engineering Assessment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed for 2-Story RCC Building (Rubber Machineries), Shed-01 (Rubber Machineries), Shed-02 (Boiler), Shed-03 (Rubber Machineries), Shed-04 (Staff Quarter), Shed-05 (Work-Shop), Shed-06 (Power House), Shed-07 (Gas Room), Shed-08 (Security Guard Room), Shed-09 (Store) and Shed-10 (Sulphur Storage). See attached Scope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	