



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,  
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কারখানার নাম | কোয়ালিটি প্রাস্টিক প্রাঃ লিঃ                                                                                      |
| ঠিকানা       | Plot No -S-42 Part and S-43, BSCIC Industrial City, Kanbari, Nilnagar, Gazipur., ( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka ) |
| কারখানার কোড | PGZP002                                                                                                            |
| কালার কোড    |                                                                                                                    |

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b> | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|---------------------------------------------|-----------------------|

**১. পর্যবেক্ষণ**

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Update Electrical Single Line Diagram was not available in the factory. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                         |

**১.১. কার্যক্রম**

|                        |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | 1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be approved by the engineer-in-charge. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                                                                                |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                                                                                |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                                                                                   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                                                                              |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                                                                              |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                                                                                |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                                                                                |

**২. পর্যবেক্ষণ**

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Update Electrical Layout Drawings□ was not available in the factory. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                      |

#### ২.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | 1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-in-charge. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Proper working clearance was found around the transformer. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                            |

#### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provide adequate clearance in all sides of transformer for easy maintenance. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                              |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                              |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                 |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                            |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                            |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                              |
| মন্তব্য                |                                                                              |

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Transformer room was not sufficient, measured was 6.5sqm. Which is not comply the BNBC requirement. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                     |

#### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Area of substation room to meet requirements of BNBC Guideline. the area shall be 13m2. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                         |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                         |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                            |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                       |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                       |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                         |
| মন্তব্য                |                                                                                         |

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | silica gel of transformers was not in working condition and properly maintained |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                 |

#### ৫.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Accessories of transformers like breathers, vent pipe, silica gel must be in order at substation. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                      |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                 |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                 |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                   |
| মন্তব্য                |                                                                                                   |

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Cross ventilation system was not found . |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                          |

#### ৬.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provide adequate ventilation arrangements for indoor substation & generator room. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                      |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                 |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                 |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                   |
| মন্তব্য                |                                                                                   |

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Unwanted materials were found in generator room at ground floor. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                  |

#### ৭.১. কার্যক্রম

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | All unwanted materials shall be removed from generator room. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                              |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                              |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                 |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                            |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                            |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                              |
| মন্তব্য                |                                                              |

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Rubber mats were not provided in front of distribution board. Which is not comply with BNBC guideline. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                        |

#### ৮.১. কার্যক্রম

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provide rubber mats in front of all distribution panels. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                          |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                          |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                             |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                        |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                        |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                          |
| মন্তব্য                |                                                          |

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Oil leakage observed in Transformers. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                       |

#### ৯.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Do repair of oil leakages at transformer room. Ensure that there shall not any oil leakage in the oil type transformer. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                         |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                         |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                            |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                       |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                       |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                         |
| মন্তব্য                |                                                                                                                         |

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Fire protection were not provided ( Smoke detector ) in substation & generator room at ground floor |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                     |

#### ১০.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Install smoke detection and provide sufficient firefighting equipment in the substation and generator room. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                             |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                             |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                           |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                           |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                             |
| মন্তব্য                |                                                                                                             |

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Generator room was located on ground floor adjacent with store, without proper fire separation. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                 |

#### ১১.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provide 4-hour fire rated walls all around the generator room on ground level. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                              |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                              |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                |
| মন্তব্য                |                                                                                |

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Permanently labeled with identifications were not provided in all distribution panel. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                       |

#### ১২.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all incoming and outgoing circuits of HT / LT panels. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                 |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                 |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                    |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                               |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                               |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                 |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                 |

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Adequate signage of electrical danger / caution at substation was not found. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                              |

#### ১৩.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | 1. Provide High / Medium Voltage DBs marked with Danger signage. 2. Ensure that all DBs shall have marked with Dangersignage. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                               |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                               |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                             |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                             |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                               |
| মন্তব্য                |                                                                                                                               |

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Cover was not provided on cable trench in substation & generator room. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                        |

#### ১৪.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provide adequate cable trenches with non-flammable covers at substation areas. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                              |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                              |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                |
| মন্তব্য                |                                                                                |

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Diesel generator capacity was 275KVA and room was 42 Sqm |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                          |

#### ১৫.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Modify Area of generator room to meet requirements of BNBC, the area shall be 48 Sqm. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                       |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                       |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                          |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                     |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                     |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                       |
| মন্তব্য                |                                                                                       |

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ



|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Proper working clearance was not maintained for ease of maintenance |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                     |

#### ১৬.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                          |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                          |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                             |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                        |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                        |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                          |
| মন্তব্য                |                                                                                          |

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Exit signage was not provided at all premises during the assessment day. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                          |

#### ১৭.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Exit signs may be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained within the sign. The source of illumination shall provide not less than 50 lux at the illuminated surface with a contrast of not less than 0.5. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                                                                                                          |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                                                                                                             |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                                                                                                        |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                                                                                                        |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                                                                                                          |

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Single Line Diagram was not available in the factory. Also Lighting switch and socket was found in same circuit. Which is not comply with BNBC guideline. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                                                                           |

#### ১৮.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | 1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                             |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                             |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                                |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                           |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                           |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                             |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                             |

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | There was not dedicated circuits and fuse protection for sockets/plugs feeding for 15/20A sockets. SLD was not found. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                                       |

#### ১৯.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Individual Fuse protection shall be provided to every 15/20 A socket. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                       |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                       |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                          |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                     |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                     |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                       |
| মন্তব্য                |                                                                       |

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Cable sockets at cable end were not provided to stranded Cables with cable size. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                  |

#### ২০.১. কার্যক্রম

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | All stranded conductors to be provided with cable sockets. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                            |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                            |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                               |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                          |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                          |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                            |
| মন্তব্য                |                                                            |

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Cable was found exposed and open live. Which is not comply with BNBC guideline. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                 |

#### ২১.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | All strands cables at exposed ends shall be properly soldered / crimped and insulated. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                        |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                        |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                           |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                      |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                      |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                        |
| মন্তব্য                |                                                                                        |

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Update Electrical Single Line Diagram was not available in the factory. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                         |

#### ২২.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provide circuit breaker (MCCB) at all LT panels. Ensure that all LT panels shall have overload, short circuit protections and isolations in the circuits. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                           |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                           |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                              |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                         |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                         |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                           |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                           |

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | 800VA & 1200VA IPS was found for CCTV, Office light & fan , which is not sufficient for essential light. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                          |

#### ২৩.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / Services. Replace generator with larger capacity or install second generator if review indicates existing unit is too small. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                                                                              |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                                                                              |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                                                                                 |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                                                                            |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                                                                            |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                                                                              |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                                                                              |

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Inflammable materials were found near electrical circuit. Light, switch, socket circuit breaker. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                  |

#### ২৪.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | 1. Remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at MDBs/SDBs. 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                                                                                                |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                                                                                                |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                                                                                                   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                                                                                              |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                                                                                              |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                                                                                                |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                                                                                                |

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Electrical Panel board found within 2.5m of water sources. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                            |

#### ২৫.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Relocate switchboards away ( > 2.5 m ) from gas stoves / sinks / washing area / laundry. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                          |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                          |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                             |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                        |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                        |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                          |
| মন্তব্য                |                                                                                          |

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Signage of Danger / 415 V on electrical panels are not found. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                               |

#### ২৬.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | The electrical panels to be of metal case and shall be marked with "Danger 415 Volts" and identified with proper phase marking and danger signage. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                    |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                    |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                       |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                    |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                    |

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Easy access was maintained in front of panel board. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                     |

#### ২৭.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provided & maintain proper height of switch board/panel board ( <2m from floor level ) |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                        |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                        |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                           |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                      |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                      |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                        |
| মন্তব্য                |                                                                                        |

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Over current protection device was not found for circuit. Updated SLD was not available |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                         |

#### ২৮.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Over current protection devices (Circuit breakers) shall be installed at all distribution panels. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                      |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                 |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                 |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                   |
| মন্তব্য                |                                                                                                   |

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Switchboard, Control box, MCCB box was not made by wooden box. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                |

#### ২৯.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | 1. Wooden switchboards / panel boards shall be replaced by non-flammable materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                             |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                             |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                           |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                           |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                             |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                             |

#### ৩০. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Electrical connections were not properly secured with lugs and glands. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                        |

#### ৩০.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at ( LT/MDB/DB/SDB )'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                                              |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                                              |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                                                 |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                                            |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                                            |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                                              |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                                              |

#### ৩১. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Updated Single Line Diagram was not available in the factory. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                               |

#### ৩১.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal limits for insulation. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                     |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                     |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                        |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                     |
| মন্তব্য                |                                                                                                     |

#### ৩২. পর্যবেক্ষণ



|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Looping and bunch of cable at MCCB, MCB and bus bar terminal were observed. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                             |

#### ৩২.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                                                      |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                                                      |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                                                         |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                                                    |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                                                    |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                                                      |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                                                      |

#### ৩৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings were not available on every distribution boards. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                           |

#### ৩৩.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                               |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                               |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                             |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                             |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                               |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                               |

#### ৩৪. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Nonstandard cable joints were observed in electrical circuit. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                               |

#### ৩৪.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                    |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                    |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                       |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                    |
| মন্তব্য                |                                                                                                                    |

#### ৩৫. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Individual neutral connections for all circuits were not found inside the distribution boards. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                |

#### ৩৫.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Each circuit shall have a separate neutral ( use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted ). |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                        |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                        |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                           |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                      |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                      |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                        |
| মন্তব্য                |                                                                                                                        |

#### ৩৬. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Cable entry-exit point to the panel was not properly sealed |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                             |

#### ৩৬.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                                                                                                              |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                                                                                                              |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                                                                                                                 |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                                                                                                            |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                                                                                                            |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                                                                                                              |

#### ৩৭. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Inadequate earthing was observed at transformer. Single Line Diagram was not available in the factory. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                        |

#### ৩৭.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provide proper separate earthing/grounding to transformer. Ensure that transformer body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                                    |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                                    |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                                       |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                                  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                                  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                                    |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                                    |

#### ৩৮. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Inadequate earthing was observed for generator body. Single Line Diagram was not available in the factory. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                            |

#### ৩৮.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                                |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                                |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                                   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                              |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                              |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                                |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                                |

#### ৩৯. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Earth was not identified & any marking .Single Line Diagram was not available in the factory. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                               |

#### ৩৯.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | 1. Provide sufficient and separate earthing for HT / LT panels in substation/transformer room 2. Provide adequate number of earth electrodes. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                               |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                               |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                             |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                             |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                               |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                               |

#### ৪০. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Earth Continuity Conductor (ECC) was not adequate and dedicated. SLD was not available. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                         |

#### ৪০.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | 1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per standard. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### ৪১. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Inadequate earthing was observed at all machine. Single Line Diagram was not available in the factory. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                        |

#### ৪১.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                                                                                                                                 |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                                                                                                                            |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                                                                                                                            |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### ৪২. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Earthing was not provided to all distribution board for its body & door |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                         |

#### ৪২.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                     |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                     |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                        |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                     |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                     |

#### ৪৩. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Lightning protection system ( LPS ) was installed at building-1 but drawing was not found. Also LPS system was not found at shed. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                                                   |

#### ৪৩.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                    |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                    |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                       |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                    |
| মন্তব্য                |                                                                                                                    |

#### ৪৪. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Lightning protection system ( LPS ) was installed at building-1 but drawing was not found. Also LPS system was not found at shed. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                                                   |

#### ৪৪.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Need to provide Lightning protection system with separate earthing. Ensure that this earthing shall be separate from other earthing system. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                             |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                             |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                           |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                           |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                             |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                             |

#### ৪৫. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Periodical inspection and testing for earth resistance, insulation resistance, operation test of equipment's was not found during the assessment. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                                                                   |

#### ৪৫.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Conduct Planned Periodical inspection and testing ( insulation, earth resistance, operation test ) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record shall be maintained. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                                                                                 |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                                                                                 |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                                                                                                                                                                    |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                                                                               |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                                                                                                                                                               |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                                                                                 |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                                                                                 |

#### ৪৬. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Proper cleanliness was not maintained in Substation |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                     |

#### ৪৬.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Clean the substation properly. Maintain cleanliness in substation areas. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                          |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                          |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                             |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                        |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                        |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                          |
| মন্তব্য                |                                                                          |

#### ৪৭. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Thermography scanning was not conduct in regular basis. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                         |

#### ৪৭.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | Need to conduct thermography scanning with report in regular basis. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                     |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                     |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                                        |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -                                                                   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                     |
| মন্তব্য                |                                                                     |