

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	অল প্রাষ্ট বাংলাদেশ লিমিটেড
ঠিকানা	সুলগাঁও, 1361, (Kaliganj, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	PGZP032
কালার কোড	

নুল্যার্ননের ধরণ: অন্যান্য মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -	
১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন No explosion-proof lights have been found at chemical storage areas. Location: Chemical store, printing floors and raw materials storage areas of building R- 2, R- 4 & R- 7		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম Must need to install explosion-proof lights at combustible liquids are present.	storage room where flammable or	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমরসীমা		
সংশোধিত		
অগ্রগতির অবস্থা		
[মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন No list of production floor or section wise hazardous substances (chemicals) have been found. Location: Chemical store, printing & production floor and raw materials storage areas of building R- 2, R- 4 & R- 7
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
২.১. কাৰ্শক্ৰম
List of hazardous substances (must be production floor or section wise) used in workplace shall be made & updated.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থা ধিকার প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত
त्रेभयत्रीमा
সংশোধিত _ সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য
৩. পর্যবেক্ষণ
পরিদর্শন Eating restriction has been found only at chemical store and raw materials storage area পর্যবেষ্কণ of building R-4 (G. floor).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
<u>৩.১. কার্যক্রম</u>
Clear restrictions on consumption on site (all places where hazardous chemicals are present) must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.

সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য