

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	নিটেক্স ডে্পেস লি
ঠিকানা	, 0, (Kasimpur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP405
কালার কোড	

মুল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যামন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Approval of DEA report
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The provided DEA report and the Floor Load Plan should be submitted and approved by appropriate authority.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	
সম্বসীমা	-
সংশোষিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Approval of DEA report
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The provided DEA report and the Floor Load Plan should be submitted and
	approved by appropriate authority.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

২.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Shed with Poor Connections
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to review the adequacy of the structure. Design should be checked by the building engineer to verify the connections and stability of the shed.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩.২. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
<u> </u>	
<i>স</i> মশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Lack of bracings
ক্যাপ আইটেম	
<u>ক্যাটাগরি</u>	

কাৰ্যক্ৰম	Design should be checked by the Building Engineer to verify the stability of the shed and confirm the requirement of any bracing in the horizontal or vertical direction
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

ধ. পর্যবেষ্ণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Approval of DEA report
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The provided DEA report and the Floor Load Plan should be submitted and approved by appropriate authority.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৫.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	