

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

হা–মীম স্পিনিং মিলস লি
, 0, (Sreepur, Gazipur, Dhaka)
GZP 422

মুল্যায়নের ধরণ	গ্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যামন পর্যবেষ্ডণের তারিখ:			
. পর্যবেষ্ণণ				
পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ	adequate Technical Documents			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
১.১. কাৰ্যক্ৰ	F			
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings loading, dimensions, levels, foundations and frar Elevation etc. also prepare architectural drawing material test report as part of DEA.	ning on Plan, Section and		
সুপারিশের তখ্যসূত্র				
কারখানার কার্বক্রম				
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়			
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_			
সংশোধিত সময়সীমা	_			
অগ্রগতির অবস্থা				
<u>মন্তব্য</u>				

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Vetted Load plan
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
אווייוטונירן	
২.১. কার্য	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	Igiving consideration to floor capacity and column capacity
সুপারিণ তথ্যসূত্র	
কার্থা কার্যক্রম	
অগ্রাধি	সাৰ প্ৰযোগ্য লয়
চুডান্ড সময়সী	ना - -
সংশো ² সমর্মী	
অগ্ৰগতি	
অবস্থা মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্ণণ					
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	ater Clogging on roof top				
ক্যাপ্					
<u>আইটেম</u>					
ক্যাটাগরি					
৩.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম				
কাৰ্যক্ৰম	Proper drainage and water proofing materials should be provided on roof top maintaining 2% slope				
সুপারিশের তথ্যসূত্র					
কার্য্থানার কার্যক্রম					
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য ন্য				
চুডান্ড সমর্মীমা	_				
সংশোধিত সময়সীমা					
<u>অগ্রগতির</u>					
অবস্থা					
<u> মন্তব্য</u>					

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ E>	kposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাকবি	
ক্যাটাগরি ৪.১. কার্বক্রয	
2.2. ALICA	1
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered with protective coat according to the guidance of building engineer
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	