

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	স্কাই লাৰ্ক নিট কম্পোগিট লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Sreepur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 560
কালার কোড	

্যার্নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যার্ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
প্রবিষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন	
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাপরি	
১.১. কা ৰ্ বজন	
কাৰ্শজ্জম Factory management to prepare approval drawir authority for approval.	ng and submit to the appropriate
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যভান কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত _ সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	echnical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	As part of DEA as built architectural and structural drawing, Floor load plan, subsoil investigation report, Material test report to be prepared.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রশোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Lack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Lateral stability and the requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer as a part of DEA
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৩.২. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
<u>কারখানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
<u> চুডান্ড</u>	
সম্মর্থসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	