

কারখানার নাম

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

ডং ব্যাং ডাইং লিমিটেড

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

াঠকানা	, 0, ( Kaliakair, Gazipur, Dhaka )	
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 584	
কালার কোড		
	: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেক্ষণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণণ		
I -	echnical Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	Г	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structura loading, dimensions, levels, foundatio Elevation etc. also prepare architectur material test report as part of DEA.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশো <del>ধি</del> ত সময়সীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	etted Load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নয
সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Lack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Lateral stability and the requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer as a part of DEA
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

## ৩.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রা <u>খি</u> কার	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্মা	
<u>অবস্থা</u> মন্তব্য	

### ৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Non engineered connection and lack of lateral stability
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

1.	Building Engineer to review the adequacy of the structure. Design should be
কাৰ্যজ্ৰম	checked by the building engineer to verify the connections and stability of the
	structure.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	