

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	হংকং সাংহাই মাঞ্জালা টেক্সটাইল লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, ( Sreepur, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 601
কালার কোড	

প্রিদর্শন Building Approval	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Building Approval Plan to be prepared and submitted for approval to the appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.	)
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্ষম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	4
চ্যুড়ান্ত     সম্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	adequate Documents
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
.,,,,,	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Structural & Architectural drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. as a part of DEA.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	
	1
्रशास्त्र स	
. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Da	ampness on masonry wall and Lack of proper water proofing
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম Proper drainage on roof top and 2% slope should be maintained so that water কাৰ্যক্ৰম cannot be logged. For exterior wall weather coat paint should be used to prevent infiltration of rainwater. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্য
ক্যাপ
আইটেম    ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্তম Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য

. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	oncrete Spalling
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<ul><li>৫.১. কার্যক্রা</li></ul>	ন
কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural Engineer to investigate the spalling portion and take remedial action if necessary.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
চুডান্ড	থ্যোগ্য ন্য
সমর্থসীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	