



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সমৃদ্ধ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এক আর এম ক্যাশন হাউজ লি:
ঠিকানা	226 Singair Road, Hemayetpur, Savar, Dhaka
কারখানার কোড	DHK217
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১৮-০৫-২০২২

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly stressed column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 22/02/2021: The factory management have done all Structural remediation works under ACCORD supervision. ACCORD's Structural CAP completion certificate with all design & drawings found during visit. Now the factory management is instructed to submit all ACCORD approved design & drawings with soft copy CD and ACCORD CAP completion certificate to DIFE RCC within 22/03/2021. On Visit Date 31/08/2021: The factory management have done all Structural remediation works under ACCORD supervision. ACCORD's Structural CAP completion certificate with all design & drawings found during visit. They've submitted all ACCORD approved structural design & drawings to DIFE RCC on 03/03/2021. Now the factory management is waiting for taskforce decision from DIFE RCC.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	Highly stressed column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses by 100mm dia. cores from C2 Column.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 22/02/2021: The factory management have done all Structural remediation works under ACCORD supervision. ACCORD's Structural CAP completion certificate with all design & drawings found during visit. Now the factory management is instructed to submit all ACCORD approved design & drawings with soft copy CD and ACCORD CAP completion certificate to DIFE RCC within 22/03/2021. On Visit Date 31/08/2021: The factory management have done all Structural remediation works under ACCORD supervision. ACCORD's Structural CAP completion certificate with all design & drawings found during visit. They've submitted all ACCORD approved structural design & drawings to DIFE RCC on 03/03/2021. Now the factory management is waiting for taskforce decision from DIFE RCC.

৩. পর্ববেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly stressed column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 22/02/2021: The factory management have done all Structural remediation works under ACCORD supervision. ACCORD's Structural CAP completion certificate with all design & drawings found during visit. Now the factory management is instructed to submit all ACCORD approved design & drawings with soft copy CD and ACCORD CAP completion certificate to DIFE RCC within 22/03/2021. On Visit Date 31/08/2021: The factory management have done all Structural remediation works under ACCORD supervision. ACCORD's Structural CAP completion certificate with all design & drawings found during visit. They've submitted all ACCORD approved structural design & drawings to DIFE RCC on 03/03/2021. Now the factory management is waiting for taskforce decision from DIFE RCC. 18-05-2022 (CCVV): 4 nos. ancillary structures (Dining Shed, Generator Room, Admin Room and Inspection Room) have been found in the factory premises., which have only as-built drawing without any DEA report.

সংযুক্তিসমূহ (৪)



৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly stressed column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 22/02/2021: The factory management have done all Structural remediation works under ACCORD supervision. ACCORD's Structural CAP completion certificate with all design & drawings found during visit. Now the factory management is instructed to submit all ACCORD approved design & drawings with soft copy CD and ACCORD CAP completion certificate to DIFE RCC within 22/03/2021. On Visit Date 31/08/2021: The factory management have done all Structural remediation works under ACCORD supervision. ACCORD's Structural CAP completion certificate with all design & drawings found during visit. They've submitted all ACCORD approved structural design & drawings to DIFE RCC on 03/03/2021. Now the factory management is waiting for taskforce decision from DIFE RCC.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	Highly stressed column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 22/02/2021: The factory management have done all Structural remediation works under ACCORD supervision. ACCORD's Structural CAP completion certificate with all design & drawings found during visit. Now the factory management is instructed to submit all ACCORD approved design & drawings with soft copy CD and ACCORD CAP completion certificate to DIFE RCC within 22/03/2021. On Visit Date 31/08/2021: The factory management have done all Structural remediation works under ACCORD supervision. ACCORD's Structural CAP completion certificate with all design & drawings found during visit. They've submitted all ACCORD approved structural design & drawings to DIFE RCC on 03/03/2021. Now the factory management is waiting for taskforce decision from DIFE RCC.

৬. পর্ববেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly stressed column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 22/02/2021: The factory management have done all Structural remediation works under ACCORD supervision. ACCORD's Structural CAP completion certificate with all design & drawings found during visit. Now the factory management is instructed to submit all ACCORD approved design & drawings with soft copy CD and ACCORD CAP completion certificate to DIFE RCC within 22/03/2021. On Visit Date 31/08/2021: The factory management have done all Structural remediation works under ACCORD supervision. ACCORD's Structural CAP completion certificate with all design & drawings found during visit. They've submitted all ACCORD approved structural design & drawings to DIFE RCC on 03/03/2021. Now the factory management is waiting for taskforce decision from DIFE RCC.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lateral Stability System Not Apparent
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and punching capacity for slabs. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for lateral stability system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 22/02/2021: The factory management have done all Structural remediation works under ACCORD supervision. ACCORD's Structural CAP completion certificate with all design & drawings found during visit. Now the factory management is instructed to submit all ACCORD approved design & drawings with soft copy CD and ACCORD CAP completion certificate to DIFE RCC within 22/03/2021. On Visit Date 31/08/2021: The factory management have done all Structural remediation works under ACCORD supervision. ACCORD's Structural CAP completion certificate with all design & drawings found during visit. They've submitted all ACCORD approved structural design & drawings to DIFE RCC on 03/03/2021. Now the factory management is waiting for taskforce decision from DIFE RCC. 18-05-2022 (CCVV): Possible over loading has been found at ground floor.

সংযুক্তিসমূহ (২)

