

কারখানার নাম

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

ম্যাকক্ষ সোমেটার লি:

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

[ঠিকানা	202, <b>Mollartek</b> (6T	h & 7Th Floor),	
কারখানার কোড	<b>DHK</b> 370		
কালার কোড			
	5-6		
	: বৈদ্যুত্তিক মূল্যায়ন		পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ণণ			
পর্যবেষ্কণ in	One point frame earthing of generator room	generator instead o	f two    Combustible materials stored
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম	Remove Combustible mat generator frame	cerials from generato	or room. I Ensure double earthing of
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর		
চুড়ান্ত সময়সীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790		
অগ্রগতির     অবস্কা			
ା । ୯୩୯ ହା			1 1

## ২. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide easy access to the substation Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room. Ensure earthing of panel body & door with fitted condition. Provide clear identification mark on distribution
	panel.
সুপাারশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সম্মুসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পরিদর্শন বিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন বিদর্শন বিদ্যালয় বিদ্যালয়

## ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Remove combustible materials from substation. Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. Provide rubber mat in front of the panel Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ৪. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন    Socket loose/broken   Body & door not earthed   Visible burn marks   No clear  পৰ্যবেষ্ণণ identification mark on distribution panel   Installed on wooden board
ক্যাপ
অহিটেম
ক্যাটাগবি
a v autori
৪.১. কার্যক্রম
Repair broken/loose socket ll Provide earthing to body & door. ll Identify cause of burning inside distribution box and take remedial measures ll Provide clear identification mark on distribution board. ll Install MDB/SDB/SB or MCB on metal board.
সুপারিশের
ভ্খ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
<u> </u>
পরিদর্শন 🎚 No instruction for first aid to electrical shock 🖟 Combustible material/junk inside/nea পর্যবেষ্ক্যণ 🖟 Connection without lug
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
ן דיוו־זפוקד
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock li Remove combustible material/junk li Ensure well-dressed cabling with lugs
ভ্যাসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম

## ৬. পর্যবেষ্ষণ

চুড়ান্ত সমর্মসীমা সংশোধিত সমর্মসীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

**অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর

07-07-7990

পরিদর্শন 📙	Connections without lug   Undressed messy wiring/cables   Cable ends not properly
	oldered or crimped
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্বক্র	न
কাৰ্যক্ৰম	Ensure secured connections with lug   Replace undressed messy wiring/cables   Properly solder cable ends
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সম্যুসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

৭. পর্যবেষ্ফণ		
11(14)	Improper electrical extension power cord	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	Ţ	
কাৰ্যক্ৰম	Restrict use of electric extension cord	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
📙 🛮 কার্থানার		
<u>কার্যক্রম</u>		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য লয়	
চুডান্ড   সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

## ৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Lightning protection system not available	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	न	
কাৰ্যক্ৰম	Provide appropriate Lightning protection system.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	<u> </u>	
সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		